

논현동 40번지 공동주택 신축공사 공기질 측정결과 보고(공고)

시공사	상호(사업장명칭)	(주)포스코건설	성명(대표자)	한 성 희					
	주 소	서울특별시 강남구 논현동 40번지 일원			(전화번호 : 02-3442-6874)				
	공동주택 현황	공급세대							
측정자	상 호 주 소	세대별 규모						등록 번호 114-86-35480	
		84㎡	126㎡	129㎡	130㎡	150㎡	151㎡		169㎡
		33세대	25세대	22세대	10세대	7세대	31세대		1세대
		148세대	172㎡	175㎡	177㎡	201㎡	210㎡		231㎡
	1세대	2세대	11세대	1세대	2세대	1세대	1세대		
		(주)푸른환경산업연구소			등 록 번 호				
		서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층			(전화번호:02-583-0203)				

공동주택 공기질 측정결과 (단위: µg/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하	200 이하	
1지점	라돈 외 2022.05.17 (13:01~14:03)	101동 404호	남동향	39.0	115.4	2.0	52.8	87.4	77.0	밀폐	111.8
	라돈 5/9 13:13 ~5/12 13:13									환기	35.5
										(-)	
2지점	라돈 외 2022.05.17 (13:00~14:02)	103동 202호	남향	26.8	53.1	2.5	17.2	30.8	38.8	밀폐	127.3
	라돈 5/9 13:31 ~5/12 13:31									환기	30.0
										(-)	
3지점	라돈 외 2022.05.09 (15:25~16:27)	104동 801호	남서향	43.6	301.5	3.2	78.5	132.7	151.3	밀폐	138.0
	라돈 5/9 13:45 ~5/12 13:45									환기	22.6
										(-)	
	평 균			36.5	156.7	2.6	49.5	83.6	89.0	밀폐	125.7
										환기	29.4
										(-)	

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기 중 라돈 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022년 05월 19일
 제출자 (주)포스코건설 대표이사 한 성 희
 강남구청장 귀하

